

关于环保设施检修的说明

阳江市生态环境局高新分局：

我司 1#电除尘设施于 2022 年 3 月 28 日突发故障检修，已于 2022 年 3 月 30 日下午检修完成并开机升温。由于电除尘系统内温度达到一定的温度才能发挥作用，但因为电除尘系统内部构件特性，升温需要一个缓慢的过程，预计后天下午（2022. 4. 2）电除尘系统内温度可以达到性能要求，并可以进行检测。检修期间，除了电除尘系统外，我司其它环保设施正常运转。请知悉！



广东明轩实业有限公司

2022 年 3 月 31 日

